

2024年度供水可靠性关键指标数据

序号	指标名称（单位）	计算结果
1	供水可靠率(WSRI)	98.4762%
2	可靠性等级评定	AAAAA
3	用户平均计划停水时长（min/户）	6.9293 min/户
4	用户平均计划停水次数（次/户）	0.0108 次/户
5	用户平均抢修停水时长（min/户）	4.1024 min/户
6	用户平均抢修停水次数（次/户）	0.0195 次/户
7	管网压力合格率（%）	100%
8	管网水质合格率（%）	100%
执行标准：《城市供水系统用户端可靠性评价规程》（T/CUWA20060-2023） 《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005） 《城镇供水服务标准》（DB34/T5025-2015）		